

МІНІСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Дзяржаўная ўстанова
«Дзяржаўны энергетычны і газавы
нагляд»
(Дзяржэнергагазнагляд)
вул. Старавіленская, 100А, 220123 г. Мінск
тэл. (017) 218-22-80



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение
«Государственный энергетический и
газовый надзор»
(Госэнергогазнадзор)
ул. Старовиленская, 100А, 220123 г. Минск
тел. (017) 218-22-80

21.05.2019 № 1670
на № _____ ад _____

Директорам филиалов
Госэнергогазнадзор

О несчастном случае
с населением

Для ознакомления и руководства в работе по профилактике электротравматизма направляю копию информационного сообщения о несчастном случае с населением со смертельным исходом, произошедшем 17.05.2019 в н.п. Лошница Борисовского района Минской области (прилагается).

Приложение: копия информационного сообщения
на 2 л. в 1 экз. направлено на email филиалов

Заместитель
генерального директора

Д.М.Лосенков

МІНІСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Дзяржаўная ўстанова
«Дзяржаўны энергетычны і газавы надзор»
(Дзяржэнергагазнагляд)



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение
«Государственный энергетический и газовый надзор»
(Госэнергогазнадор)

Філіял па гораду Мінску і Мінскай вобласці

вул. Старавіленская, 100А, 220123, г. Мінск,
тэл. (017)2920171, факс (017)2966591
E-mail: info@enadzor.by

р/р ВУ34АКВВ30151668993575300000
Філіял ААТ № 514 «АСБ Беларусбанк»,
код АКВВВУ21514, УНП 193226714

Филиал по городу Минску и Минской области

ул. Старовиленская, 100А, 220123, г. Минск,
тел. (017)2920171, факс (017)2966591
E-mail: info@enadzor.by

р/с ВУ34АКВВ30151668993575300000
Филиал № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код АКВВВУ21514, УНП 193226714

«20» 05. 2019 № 01-50/288
На № _____ ад _____

Заместителю генерального
директора Государственного
учреждения
«Государственный энергетический
и газовый надзор»
Лосенкову Д.М.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о несчастном случае с населением со смертельным исходом

1. Место происшествия:

Населенный пункт Лошница, Борисовского района, Минской области.

2. Дата и время происшествия несчастного случая:

17.05.2019, в 16 час. 56 мин.

3. Сведения о пострадавшем:

Якубович Евгений Александрович, 1993 года рождения, житель н.п. Лошница, Борисовского района, Минской области (бывший работник филиала «Лошница» ОАО «Забашевичи»).

4. Обстоятельства несчастного случая:

17.05.2019 в 16 час. 56 мин. на ПС 110кВ «Лошница» от действия РЗА отключился вакуумный выключатель в сторону КВЛ-10кВ №564.

В 17 час. 45 мин. ОВБ филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго» прибыла на ПС 110 кВ «Лошница» и произвела включение ВВ КВЛ-10кВ №564 в сторону ТП №907.

В 19 час. 10 мин. от местного жителя населенного пункта Лошница поступил звонок в ОДС филиала «Борисовские

электрические сети» РУП «Минскэнерго» с сообщением о том, что в ТП №907 под напряжение попал человек.

В 19 час. 18мин. прибывшая ОВБ произвела осмотр ТП №907 и обнаружила в РУ-10кВ возле ячейки ввода КВЛ-10кВ №564 труп мужчины.

В 19час. 44мин. на ПС110кВ «Лошница» произведено отключение ВВ 10кВ КВЛ-10кВ №564 в сторону ТП №907 с последующим их заземлением в 20 час. 48мин.

В ходе осмотра установлено:

ТП №907 находится на балансе филиала «Лошница» ОАО «Забашевичи» (тупиковая) и предназначалась для электроснабжения цеха мясопереработки (не работает с 2009 года), силовые трансформаторы демонтированы в 2017 году в связи с ликвидацией цеха, РУ-0,4 кВ обесточено и разукomплектовано.

Знаки электробезопасности на дверях РУ нанесены, замки навесные спилены, сняты медные пластины ножей с выключателей нагрузки в ячейках РУ-10 кВ (были у потерпевшего и изъяты в качестве вещественных доказательств).

5. Причины несчастного случая:

Предположительная причина несчастного случая – противоправные действия потерпевшего с целью разукomплектования ячеек и добычи цветных металлов, приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям.

Обстоятельства и причины несчастного случая расследуются следственным комитетом Борисовского района Минской области.

6. Профилактика электротравматизма:

С начала 2019 года персоналом Борисовского МРО с целью профилактики электротравматизма проведены следующие мероприятия:

- распространено памяток по электробезопасности-2035 шт;
- проведено бесед-1071;
- прочитано лекций-18;
- опубликовано статей-4;
- выступление по радио- 24.

Главный инженер



А.А.Гулевич